

用 途

ZWS-5000 系列智能温湿度控制器用于各种需要对温度、湿度进行检测、控制的场合。特别是电力系统各种高低压开关柜、箱式变电站的防凝露保护和环境保护,还可应用于粮库、仓库、花卉及蔬菜大棚的温湿度监控和环境保护。

概 述

ZWS-5000 系列智能温湿度控制器以微处理器为核心,根据用户的需要选用不同的传感器,可同时对单路或多路温度和湿度信号进行测量、控制,将数据以数字形式显示出来,还可通过按键分别设置加热器(负载1)、风机(负载2)的启动和停止门限值、超高温报警值和通讯 ID 号,从而使控制器能根据被控环境现场的实际情况对温、湿度进行自动调节,实现自动化测量、控制的目的。同时可将所有测量数据、状态和定值上传至上位机,并可利用上位机修改定值。

本控制器的最大特点是:根据现场实际的温度和湿度情况决定是启动加热器还是启动通风机(或空调),同时增加了加热器和通风机的故障检测、报警功能,当加热器或通风机不能有效调控温、湿度时,产生报警,提醒用户及时排除故障。

本控制器采用 LED 显示温湿度,体积小、安装方式灵活,操作方便,是温湿度、防凝露控制的理想元件。


基本功能

- 1、LED 显示。
- 2、温度测量和控制范围: 0~99℃。
- 3、湿度测量和控制范围: 0~99%RH。
- 4、可分别用按键设置上限和下限,并实现参数的掉电存贮。
- 5、输出触点: 4 路输出(为继电器无源输出常开触点)
- 6、当加热器或通风机故障时,控制器面板上报警指示灯亮,断线报警闭合。
- 7、当测量温度大于等于超高温定值时,超高温报警启动。
- 8、安装方式: 嵌入式安装,如客户特殊要求也可导轨式安装或底座式安装。
- 9、具有 RS485 通讯功能,可将所有测量数据、状态和定值上传至上位机,并可利用上位机修改定值。

技术指标


- 1、电 源: AC220V±15% 50Hz/60Hz
- 2、工作环境: 温度-20~70℃
相对湿度<95%RH
- 3、测温范围: 0~99℃
- 4、测量湿度范围: 0~99%RH
- 5、控制精度: 温度: ±1℃ 湿度: ±5%RH
- 6、接点容量: AC220V 3A
- 7、最大功耗: 3W
- 8、外形尺寸: 96×48×113(mm)
- 9、开孔尺寸: 91×45(mm)

面板图



传感器的安装

- (1) 温度传感器和湿度传感器外形如图所示
- (2) 安装方式
 - ①、采用 35mm 导轨安装
 - ②、采用固定式安装（孔距 37mm，孔径 4mm）



选型及注意事项

ZWS-5000 系列产品分为 14 种型号，用户在选型前应仔细阅读使用说明书，选择合适的型号，如有特殊逻辑要求应明确注明所要达到的逻辑要求；ZWS-5000 系列产品的安装方式以面板嵌入式安装为主，如用户需其它安装方式，需在订货时说明。订货时，除了提供仪表的名称、型号、数量外，传感器线长标准长度为 0.5 米、2 米、4 米，非标准线长加收费用。以下各功能项分 14 种型号分别进行说明。

ZWS-5000-1W 型

一、工作原理

ZWS-5000-1W 型控制器只带一路温度传感器，见 ZWS-5000-1W 型接线图，这里负载 1 用户需外接加热器，负载 2 需外接通风机，温度传感器检测到的温度信号被处理后，经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示。

1、当温度传感器检测到被测量环境温度值小于等于设定的加热器（负载 1）启动值时，微处理器自动启动加热器（负载 1）加热，从而升高被测量环境温度，当被测量环境温度上升到大于等于设定的加热器（负载 1）停止值时，微处理器又自动停止加热器（负载 1）加热；当加热器（负载 1）故障时，面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动。提醒用户及时排除加热器（负载 1）故障。

2、当温度传感器检测到的温度值大于等于设定的通风机（负载 2）启动值时，微处理器自动启动通风机（负载 2）降温，当被测量环境温度下降到小于等于设定的通风机（负载 2）停止值时，微处理器又自动停止通风机（负载 2）工作，从而达到降低被测量环境温度的目的；当通风机（负载 2）故障时，面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除通风机（负载 2）故障。

3、当测量温度大于设定的超高温定值时，微处理器闭合超高温报警接点（负载 4）。当超高温继电器闭合后，只有当温度降到设定的超高温值 2 度以下时，超高温报警取消。

二、面板及操作

a)测控状态：

本仪表开机后直接进入测控状态，也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态，可自动实现温度的测量、显示和控制，LED 显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键，则进入参数设置状态。

在测控状态，仪表按“ZWS-5000-1W 型工作原理”中所述进行显示和控制。

B)参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻，当最左边一位 LED 显示“P”时，由测控状态进入参数设置状态，这时，逐次按“设置”键，LED 左一位循环显示：1L、1H、2L、2H、A、—，意义为：

1L、加热器（负载 1）启动温度	1H、加热器（负载 1）停止温度
2L、风机（负载 2）停止温度	2H、风机（负载 2）启动温度
A、超高温报警值（负载 4）	—、通信 ID 号

对以上 6 种值，用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置，并显示于 LED 的后两位。范围为：


加热器启动温度<加热器停止温度<风机停止温度<风机启动温度

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3，且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-1W 型接线图:

1、ZWS-5000-1W型 (监控 1 路温度信号)



ZWS-5000-2W 型

一、工作原理

ZWS-5000-2W 型控制器带有两路温度传感器，温度传感器检测到的温度信号被处理后，经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示。

1、两路温度传感器分别安装于两个小环境中，分别控制一台加热器和一台通风机，见 ZWS-5000-2W 型接线图，这里负载 1 用户需外接加热器，负载 2 用户需外接通风机。当温度传感器 1 检测到第一处被测量环境温度小于等于第一路设定值的下限值时，控制器自动启动加热器 1（负载 1）加热，升高第一处被测量环境温度，当第一处被测量环境温度上升到第一路设定值的上限值时，控制器自动停止加热器 1（负载 1）加热。

2、当温度传感器 2 检测到第二处被测量环境温度大于等于第二路设定值的上限值时，控制器自动启动通风机（负载 2）降温，降低第二处被测量环境温度，当第二处被测量环境温度下降到第二路设定值的下限值时，控制器自动停止通风机（负载 2）降温。当加热器（负载 1）故障时，控制器面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除加热器（负载 1）故障；当通风机（负载 2）故障时，控制器面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除通风机（负载 2）故障。

3、当任一路温度大于超高温报警值时超高温报警（负载 4）启动。当超高温继电器闭合后，只有当温度降到设定的超高温值 2 度以下时，超高温报警取消。

二、面板及操作

a) 测控状态：

本仪表开机后直接进入测控状态，也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态，可自动实现温度的测量、显示和控制，LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键，则进入参数设置状态。在测控状态，仪表按“ZWS-5000-2W 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻，当最左边一位 LED 显示“P”时，由测控状态进入参数设置状态，这时，逐次按“设置”键，LED 左一位循环显示：1L、1H、2L、2H、A、—。意义为：

1L、第一路温度下限值	1H、第一路温度上限值
2L、第二路温度下限值	2H、第二路温度上限值
A、超高温定值	—、通讯 ID 号

对以上 7 种值，用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置，并显示于 LED 的后两位。范围为：第一路温度下限值<第一路温度上限值


第二路温度下限值<第二路温度上限值

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3，且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-2W 型接线图:

2、ZWS-5000-2W型（监控2路温度信号）



ZWS-5000-3W 型

一、工作原理

ZWS-5000-3W 型控制器带有三路温度传感器，安装于一个较大的环境中的三个不同位置，对整个大环境进行智能控制，见 ZWS-5000-3W 型接线图，这里负载 1 用户需外接加热器，负载 2 需外接通风机，温度传感器检测到的温度信号被处理后，经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示。

1、当三个温度传感器检测到的最低温度值小于等于设定的加热器（负载 1）启动值，且三路温度中最高温度值小于等于加热器（负载 1）停止温度-5℃时，微处理器自动启动加热器（负载 1）加热，升高被测量环境温度，当三个温度传感器检测到的最高温度值达到设定的加热器（负载 1）停止值，即三路温度中任意一路温度值达到设定的加热器（负载 1）停止值时，微处理器自动停止加热器（负载 1）加热；当加热器（负载 1）故障时，面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除加热器（负载 1）故障。

2、当三个温度传感器检测到的最高温度值大于等于设定的风机（负载 2）启动值时，即三路温度中任意一路温度大于等于设定的风机（负载 2）启动值时，微处理器自动启动风机（负载 2）降温，降低被测量环境温度，当三个温度传感器检测到的最高温度值下降到设定的风机（负载 2）停止值时，即三路温度值均达到设定的风机（负载 2）停止值时，微处理器才自动停止风机（负载 2）降温；当通风机（负载 2）故障时，面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除通风机（负载 2）故障。

3、当任一路温度超过超高温报警值时，超高温报警（负载 4）启动。当超高温继电器闭合后，只有当温度降到设定的超高温值 2 度以下时，超高温报警取消。

二、面板及操作

a) 测控状态：

本仪表开机后直接进入测控状态，也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态，可自动实现温度的测量、显示和控制，LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键，则进入参数设置状态。

在测控状态，仪表按“ZWS-5000-3W 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻，当最左边一位 LED 显示“P”时，由测控状态进入参数设置状态，这时，逐次按“设置”键，LED 左一位循环显示：1L、1H、2L、2H、P、—。意义为：

1L、加热器（负载 1）启动温度	1H、加热器（负载 1）停止温度
2L、风机（负载 2）停止温度	2H、风机（负载 2）启动温度
A、超高温报警值	—、通讯 ID 号

对以上 6 种值，用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置，并显示于 LED 的后两位。范围为：


加热器启动温度<加热器停止温度<风机停止温度<风机启动温度

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3，且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-3W 型接线图:

3、ZWS-5000-3W型（监控3路温度信号）



ZWS-5000-4W 型

一、工作原理

ZWS-5000-4W 型控制器带有四路温度传感器，安装于一个较大的环境中的四个不同位置，对整个大环境进行智能控制，见 ZWS-5000-4W 型接线图，这里负载 1 用户需外接加热器，负载 2 需外接通风机，温度传感器检测到的温度信号被处理后，经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示。

1、当四个温度传感器检测到的最低温度值小于等于设定的加热器（负载 1）启动值时，即四路温度中任意一路温度小于等于设定的加热器（负载 1）启动值，且四路中最高温度值小于等于加热器（负载 1）停止温度-5℃时，微处理器自动启动加热器（负载 1）加热，升高被测量环境温度，当四个温度传感器检测到的最高温度值达到设定的加热器（负载 1）停止值时，即四路温度中任意一路温度值达到设定的加热器（负载 1）停止值时，微处理器自动停止加热器（负载 1）加热；当加热器（负载 1）故障时，面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮，提醒用户及时排除加热器（负载 1）故障。

2、当四个温度传感器检测到的最高温度值大于等于设定的风机（负载 2）启动值时，即四路温度中任意一路温度大于等于设定的风机（负载 2）启动值时，微处理器自动启动风机（负载 2）降温，降低被测量环境温度，当四个温度传感器检测到的最高温度值下降到设定的风机（负载 2）停止值时，即四路温度值均达到设定的风机（负载 2）停止值时，微处理器才自动停止风机（负载 2）降温；当通风机（负载 2）故障时，面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮，提醒用户及时排除通风机（负载 2）故障。

3、当任一路温度超过超高温报警值时，超高温报警（负载 4）启动。当超高温继电器闭合后，只有当温度降到设定的超高温值 2 度以下时，超高温报警取消。

二、面板及操作

a) 测控状态：

本仪表开机后直接进入测控状态，也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态，可自动实现温度的测量、显示和控制，LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键，则进入参数设置状态。

在测控状态，仪表按“ZWS-5000-4W 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻，当最左边一位 LED 显示“P”时，由测控状态进入参数设置状态，这时，逐次按“设置”键，LED 左一位循环显示：1L、1H、2L、2H、A、—，意义为：

1L、加热器（负载 1）启动温度	1H、加热器（负载 1）停止温度
2L、风机（负载 2）停止温度	2H、风机（负载 2）启动温度
A、超高温报警值	—、通讯 ID 号

对以上 6 种值，用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置，并显示于 LED 的后两位。范围为：


加热器启动温度<加热器停止温度<风机停止温度<风机启动温度

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3，且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-4W 型接线图:

4、ZWS-5000-4W型（监控4路温度信号）



ZWS-5000-1S 型

一、工作原理

ZWS-5000-1S 型控制器只带一路湿度传感器，见 ZWS-5000-1S 型接线图，这里用户只需外接负载 1 即可，负载 1 既可以外接加热器进行除湿也可以外接通风机进行除湿。湿度传感器检测到的湿度信号被处理后，经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示：

当湿度传感器检测到被测量环境湿度值大于等于设定的湿度上限值时，微处理器启动负载 1 除湿，当被测量环境湿度下降到小于等于设定的湿度下限值时，微处理器又自动停止负载 1 工作；当负载 1 故障时，面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除负载 1 故障。

二、面板及操作

a) 测控状态：

本仪表开机后直接进入测控状态，也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态，可自动实现湿度的测量、显示和控制，LED 显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键，则进入参数设置状态。

在测控状态，仪表按“ZWS-5000-1S 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻，当最左边一位 LED 显示“P”时，由测控状态进入参数设置状态，这时，逐次按“设置”键，LED 左一位循环显示：L、H、—。意义为：
L、湿度设定下限值 H、湿度设定上限值


一、通讯 ID 号

对以上 3 种值，用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置，并显示于 LED 的后两位。范围为：湿度设定下限值<湿度设定上限值

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3，且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-1S 型接线图：



ZWS-5000-2S 型

一、工作原理

ZWS-5000-2S 型控制器带有两路湿度传感器，分别安装于两个小环境中监测环境湿度情况，见 ZWS-5000-2S 型接线图，这里用户将负载 1 和负载 2 既可以外接为通风机进行除湿，也可以外接为加热器进行除湿。湿度传感器检测到的湿度信号被处理后，经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示。

1、当湿度传感器 1 检测到第一处被测量环境湿度值大于等于设定的第一路湿度上限值时，微处理器启动负载 1 除湿，当第一处被测量环境湿度下降到小于等于设定的第一路湿度下限值时，微处理器又自动停止负载 1 工作；当负载 1 故障时，面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除负载 1 故障。

2、当湿度传感器 2 检测到第二处被测量环境湿度值大于等于设定的第二路湿度上限值时，微处理器启动负载 2 除湿，当第二处被测量环境湿度下降到小于等于设定的第二路湿度下限值时，微处理器又自动停止负载 2 工作；当负载 2 故障时，面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动提醒用户及时排除负载 2 故障。

二、面板及操作

a) 测控状态：

本仪表开机后直接进入测控状态，也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态，可自动实现湿度的测量、显示和控制，LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键，则进入参数设置状态。

在测控状态，仪表按“ZWS-5000-2S 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻，当最左边一位 LED 显示“P”时，由测控状态进入参数设置状态，这时，逐次按“设置”键，LED 左一位循环显示：1L、1H、2L、2H、—，

意义为：

1L、第一路湿度设定下限值	1H、第一路湿度设定上限值
2L、第二路湿度设定下限值	2H、第二路湿度设定上限值

一、通讯 ID 号

对以上 5 种值，用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置，并显示于 LED 的后两位。范围为：

第一路湿度下限值<第一路湿度上限值


第二路湿度下限值<第二路湿度上限值

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3，且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-2S 型接线图：

6、ZWS-5000-2S型（监控2路湿度信号）



ZWS-5000-3S 型

一、工作原理

ZWS-50003S 型控制器带有三路湿度传感器，分别安装于三个小环境中监测环境湿度情况，见 ZWS-5000-3S 型接线图，这里用户将负载 1 和负载 2 既可以外接为通风机进行除湿，也可以外接为加热器进行除湿。湿度传感器检测到的湿度信号被处理后，经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示。

1、当湿度传感器 1 检测到第一处被测量环境湿度值大于等于设定的第一路湿度上限值时，微处理器启动负载 1 除湿，当第一处被测量环境湿度下降到小于等于设定的第一路湿度下限值时，微处理器又自动停止负载 1 工作；当负载 1 故障时，面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除负载 1 故障。

2、当湿度传感器 2 和湿度传感器 3 检测到第二处和第三处被测量环境任意一处湿度值大于等于设定的第二路湿度上限值时，微处理器启动负载 2 除湿，当第二处和第三处被测量环境湿度均下降到小于等于设定的第二路湿度下限值时，微处理器才自动停止负载 2 工作；当负载 2 故障时，面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除负载 2 故障。

二、面板及操作

a) 测控状态：

本仪表开机后直接进入测控状态，也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态，可自动实现湿度的测量、显示和控制，LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键，则进入参数设置状态。在测控状态，仪表按“ZWS-5000-3S 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻，当最左边一位 LED 显示“P”时，由测控状态进入参数设置状态，这时，逐次按“设置”键，LED 左一位循环显示：1L、1H、2L、2H、—。意义为：

1L、负载 1 停止湿度值	1H、负载 1 启动湿度值
2L、负载 2 停止湿度值	2H、负载 2 启动湿度值

一、通讯 ID 号

对以上 5 种值，用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置，并显示于 LED 的后两位。

范围为：负载 1 停止湿度值<负载 1 启动湿度值


负载 2 停止湿度值<负载 2 启动湿度值

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3，且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-3S 型接线图：

7、ZWS-5000-3S型（监控3路湿度信号）



ZWS-5000-4S 型

一、工作原理

ZWS-5000-4S 型控制器带有四路湿度传感器，分别安装于四个小环境中监测环境湿度情况，见 ZWS-5000-4S 型接线图，这里用户将负载 1 和负载 2 既可以外接为通风机进行除湿，也可以外接为加热器进行除湿。湿度传感器检测到的湿度信号被处理后，经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示。

1、当湿度传感器 1 和湿度传感器 2 检测到第一处和第二处被测量环境任意一处湿度值大于等于设定的负载 1 启动湿度值时，微处理器启动负载 1 除湿，当第一处和第二处被测量环境湿度均下降到小于等于设定的负载 1 停止湿度值时，微处理器才自动停止负载 1 工作；当负载 1 故障时，面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除负载 1 故障。

2、当湿度传感器 3 和湿度传感器 4 检测到第三处和第四处被测量环境任意一处湿度值大于等于设定的负载 2 启动湿度值时，微处理器启动负载 2 除湿，当第三处和第四处被测量环境湿度均下降到小于等于设定的负载 2 停止湿度值时，微处理器才自动停止负载 2 工作；当负载 2 故障时，面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 4）启动，提醒用户及时排除负载 2 故障。

二、面板及操作

a) 测控状态：

本仪表开机后直接进入测控状态，也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态，可自动实现湿度的测量、显示和控制，LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键，则进入参数设置状态。

在测控状态，仪表按“ZWS-5000-2S 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻，当最左边一位 LED 显示“P”时，由测控状态进入参数设置状态，这时，逐次按“设置”键，LED 左一位循环显示：1.、2.、3.、4.、—。意义为：

- | | |
|--------------|--------------|
| 1、负载 1 停止湿度值 | 2、负载 1 启动湿度值 |
| 3、负载 2 停止湿度值 | 4、负载 2 启动湿度值 |

一、通讯 ID 号

对以上 5 种值，用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置，并显示于 LED 的后两位。


范围为：
负载 1 停止湿度值 < 负载 1 启动湿度值
负载 2 停止湿度值 < 负载 2 启动湿度值

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3，且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态

ZWS-5000-4S 型接线图：

8、ZWS-5000-4S型（监控4路湿度信号）



ZWS-5000-1W1S 型

一、工作原理

ZWS-5000-1W1S 型控制器带有一路温度传感器和一路湿度传感器,见 ZWS-5000-1W1S 型接线图,这里负载 1 用户需外接加热器,负载 2 需外接通风机,温湿度传感器检测到的温湿度信号被处理后,经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示:

1、当湿度传感器检测到被检测环境湿度太大(大于等于设定的湿度上限值),有可能结露时,微处理器自动启动通风机(负载 2)增加通风,以破坏凝露形成的条件,从而达到保护设备的目的,当被检测环境湿度小于等于设定的湿度下限值时,通风机(负载 2)停止工作。

2、当温度传感器检测到被检测环境温度太高(大于等于设定的风机启动值)时,微处理器自动启动通风机(负载 2)降温,当温度降至小于等于设定的风机停止值时,通风机(负载 2)停止工作。

3、如果以上两个负载 2 启动条件都满足,那么只有将温度和湿度都降到相应的低定值后风机才会停止。

4、当温度传感器检测到被检测环境温度太低(小于等于设定的加热器启动值)时,微处理器自动启动加热器(负载 1)工作;当温度大于等于加热器停止值时,加热器(负载 1)停止工作。

5、当加热器(负载 1)故障工作时,面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮,断线报警(负载 3)启动,启动提醒用户及时排除负载 1 故障;当通风机(负载 2)故障工作时,面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮,断线报警(负载 3)启动,提醒用户及时排除负载 2 故障。

6、当测量温度大于超高温定值时,超高温报警(负载 4)启动。当超高温继电器闭合后,只有当温度降到设定的超高温值 2 度以下时,超高温报警取消。

二、面板及操作

a) 测控状态:

本仪表开机后直接进入测控状态,也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态,可自动实现温湿度的测量、显示和控制,LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键,则进入参数设置状态。

在测控状态,仪表按“ZWS-5000-1W1S 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻,当最左边一位 LED 显示“P”时,由测控状态进入参数设置状态.这时,逐次按“设置”键,LED 左一位循环显示: 1L、1H、2L、2H、3L、3H、P、—。意义为:

1L、湿度设定下限值

1H、湿度设定上限值

2L、加热器(负载 1)启动温度

2H、加热器(负载 1)停止温度

3L、通风机(负载 2)停止温度

3H、通风机(负载 2)启动温度

A、超高温报警值

—、通讯 ID 号

对以上 8 种值,用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置,并显示于 LED 的后两位。

范围为:湿度设定下限值<湿度设定上限值


加热器启动温度<加热器停止温度<风机停止温度<风机启动温度

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3,且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-1W1S 型接线图：

9、ZWS-5000-1W1S型
(监控1路温度和1路湿度信号)



ZWS-5000-1W2S 型

一、工作原理

ZWS-5000-1W2S 型控制器带有一路温度传感器和两路湿度传感器,见 ZWS-5000-1W2S 型接线图,这里负载 1 用户需外接加热器,负载 2 需外接通风机,温湿度传感器检测到的温湿度信号被处理后,经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示。

1、当两路湿度传感器任意一路检测到被检测环境湿度太大(大于等于设定的湿度上限值),有可能结露时,微处理器自动启动通风机(负载 2)增加通风,以破坏凝露形成的条件,从而达到保护设备的目的,当两路湿度均小于等于设定的湿度下限值时,通风机(负载 2)停止工作。

2、当温度传感器检测到被检测环境温度太高(大于等于设定的风机启动值)时,微处理器自动启动通风机(负载 2)降温,当温度降至小于等于设定的风机停止值时,通风机(负载 2)停止工作。

3、如果以上两个负载 2 启动条件都满足,那么只有将温度和湿度都降到相应的低定值后风机才会停止。

4、当温度传感器检测到被检测环境温度太低(小于等于设定的加热器启动值)时,微处理器自动启动加热器(负载 1)工作;当温度大于等于加热器停止值时,加热器(负载 1)停止工作。

5、当加热器(负载 1)故障工作时,面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮,断线报警(负载 3)启动,提醒用户及时排除负载 1 故障;当通风机(负载 2)故障工作时,面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮,断线报警(负载 3)启动,提醒用户及时排除负载 2 故障。

6、当测量温度大于超高温定值时,超高温报警(负载 4)启动。当超高温继电器闭合后,只有当温度降到设定的超高温值 2 度以下时,超高温报警取消。

二、面板及操作

a) 测控状态:

本仪表开机后直接进入测控状态,也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态,可自动实现温湿度的测量、显示和控制,LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键,则进入参数设置状态。在测控状态,仪表按“ZWS-5000-1W2S 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻,当最左边一位 LED 显示“P”时,由测控状态进入参数设置状态。这时,逐次按“设置”键,LED 左一位循环显示: 1L、1H、2L、2H、2L、3H、A、—, 意义为:

1L、湿度设定下限值

1H、湿度设定上限值

2L、加热器(负载 1)启动温度

2H、加热器(负载 1)停止温度

3L、通风机(负载 2)停止温度

3H、通风机(负载 2)启动温度

A、超高温报警值

—、通讯 ID 号

对以上 8 种值,用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置,并显示于 LED 的后两位。范围为:

湿度设定下限值<湿度设定上限值


加热器启动温度<加热器停止温度<风机停止温度<风机启动温度

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3,且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-1W2S 型接线图：

13、ZWS-5000-1W2S型
(监控1路温度和2路湿度信号)



ZWS-5000-1W3S 型

一、工作原理

ZWS-5000-1W3S 型控制器带有一路温度传感器和三路湿度传感器,见 ZWS-5000-1W3S 型接线图,这里负载 1 用户需外接加热器,负载 2 需外接通风机,温湿度传感器检测到的温湿度信号被处理后,经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示:

1、当三路湿度传感器任意一路检测到被检测环境湿度太大(大于等于设定的湿度上限值),有可能结露时,微处理器自动启动通风机(负载 2)增加通风,以破坏凝露形成的条件,从而达到保护设备的目的,两路湿度均小于等于设定的湿度下限值时,通风机(负载 2)停止工作。

2、当温度传感器检测到被检测环境温度太高(大于等于设定的风机启动值)时,微处理器自动启动通风机(负载 2)降温,当温度降至小于等于设定的风机停止值时,通风机(负载 2)停止工作。

3、如果以上两个负载 2 启动条件都满足,那么只有将温度和湿度都降到相应的低定值后风机才会停止。

4、当温度传感器检测到被检测环境温度太低(小于等于设定的加热器启动值)时,微处理器自动启动加热器(负载 1)工作;当温度大于等于加热器停止值时,加热器(负载 1)停止工作。

5、当加热器(负载 1)故障工作时,面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮,断线报警(负载 3)启动,提醒用户及时排除负载 1 故障;当通风机(负载 2)故障工作时,面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮,断线报警(负载 3)启动,提醒用户及时排除负载 2 故障。

6、当测量温度大于超高温定值时,超高温报警(负载 4)启动。当超高温继电器闭合后,只有当温度降到设定的超高温值 2 度以下时,超高温报警取消。

二、面板及操作

a) 测控状态:

本仪表开机后直接进入测控状态,也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态,可自动实现温湿度的测量、显示和控制,LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键,则进入参数设置状态。在测控状态,仪表按“ZWS-5000-1W3S 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻,当最左边一位 LED 显示“P”时,由测控状态进入参数设置状态

这时,逐次按“设置”键,LED 左一位循环显示: 1L、1H、2L、2H、3L、3H、A、—,意义为:

1L、湿度设定下限值	1H、湿度设定上限值
2L、加热器(负载 1)启动温度	2H、加热器(负载 1)停止温度
3L、通风机(负载 2)停止温度	3H、通风机(负载 2)启动温度
A、超高温报警值	—、通讯 ID 号

对以上 8 种值,用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置,并显示于 LED 的后两位。范围为:

湿度设定下限值<湿度设定上限值

加热器启动温度<加热器停止温度<风机停止温度<风机启动温度


其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3,且用户通过按键只能将该值调

整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-1W3S 型接线图：

12、ZWS-5000-1W3S型 (监控1路温度和3路湿度信号)



ZWS-5000-2W1S 型

一、工作原理

ZWS-5000-2W1S 型控制器带有两路温度传感器和一路湿度传感器，见 ZWS-5000-2W1S 型接线图，这里负载 1 用户需外接加热器，负载 2 需外接通风机，温湿度传感器检测到的温湿度信号被处理后，经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示。

1、当湿度传感器检测到被检测环境湿度太大（大于等于设定的湿度上限值），有可能结露时，微处理器自动启动通风机（负载 2）增加通风，以破坏凝露形成的条件，从而达到保护设备的目的，当被检测环境湿度小于等于设定的湿度下限值时，通风机（负载 2）停止工作。

2、当两路温度传感器中任意一路温度传感器检测到被检测环境温度太高（大于等于设定的风机启动值）时，微处理器自动启动通风机（负载 2）降温，当两路温度均降至小于等于设定的风机停止值时，通风机（负载 2）停止工作。

3、如果以上两个负载 2 启动条件都满足，那么只有将温度和湿度都降到相应的低定值后风机才会停止。

4、当两路温度传感器中任意一路温度传感器检测到被检测环境温度太低（小于等于设定的加热器启动值），且两路温度中最高温度值小于等于设定的加热器（负载 1）停止温度 -5℃ 时，微处理器自动启动加热器（负载 1）工作；当两路温度传感器中任意一路温度传感器检测到被检测环境温度大于等于加热器停止值时，加热器（负载 1）停止工作。

5、当加热器（负载 1）故障工作时，面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除负载 1 故障；当通风机（负载 2）故障工作时，面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除负载 2 故障。

6、当任一测量温度大于超高温定值时，超高温报警（负载 4）启动。当超高温继电器闭合后，只有当温度降到设定的超高温值 2 度以下时，超高温报警取消。

二、面板及操作

a) 测控状态：

本仪表开机后直接进入测控状态，也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态，可自动实现温湿度的测量、显示和控制，LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键，则进入参数设置状态。

在测控状态，仪表按“ZWS-5000-2W1S 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻，当最左边一位 LED 显示“P”时，由测控状态进入参数设置状态，这时，逐次按“设置”键，LED 左一位循环显示：1L、1H、2L、2H、3L、3H、A、—。意义为：

1L、湿度设定下限值

1H、湿度设定上限值

2L、加热器（负载 1）启动温度

2H、加热器（负载 1）停止温度

3L、通风机（负载 2）停止温度

3H、通风机（负载 2）启动温度

A、超高温报警值

—、通讯 ID 号

对以上 8 种值，用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置，并显示于 LED 的后两位。范围为：

湿度设定下限值 < 湿度设定上限值

加热器启动温度 < 加热器停止温度 < 风机停止温度 < 风机启动温度


其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3，且用户通过按键只能将该值调

整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-2W1S 型接线图：

11、ZWS-5000-2W1S型 (监控2路温度和1路湿度信号)



ZWS-5000-2W2S 型

一、工作原理

ZWS-5000-2W2S 型控制器带有两路温度传感器和两路湿度传感器，见 ZWS-5000-2W2S 型接线图，这里负载 1 用户需外接加热器，负载 2 需外接通风机，温湿度传感器检测到的温湿度信号被处理后，经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示：

1、当两路湿度传感器任意一路检测到被检测环境湿度太大（大于等于设定的湿度上限值），有可能结露时，微处理器自动启动通风机（负载 2）增加通风，以破坏凝露形成的条件，从而达到保护设备的目的，两路湿度均小于等于设定的湿度下限值时，通风机（负载 2）停止工作。

2、当两路温度传感器中任意一路温度传感器检测到被检测环境温度太高（大于等于设定的风机启动值）时，微处理器自动启动通风机（负载 2）降温，当两路温度均降至小于等于设定的风机停止值时，通风机（负载 2）停止工作。

3、如果以上两个负载 2 启动条件都满足，那么只有将温度和湿度都降到相应的低定值后风机才会停止。

4、当两路温度传感器中任意一路温度传感器检测到被检测环境温度太低（小于等于设定的加热器启动值），且两路温度中最高温度值小于等于设定的加热器（负载 1）停止温度 -5℃时，微处理器自动启动加热器（负载 1）工作；当两路温度传感器中任意一路温度传感器检测到被检测环境温度大于等于设定的加热器停止值时，加热器（负载 1）停止工作。

5、当加热器（负载 1）故障工作时，面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时闪烁，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除负载 1 故障；当通风机（负载 2）故障工作时，面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时闪烁，断线报警（负载 3）启动，提醒用户及时排除负载 2 故障。

6、当任一测量温度大于超高温定值时，超高温报警（负载 4）启动。当超高温继电器闭合后，只有当温度降到设定的超高温值 5 度以下时，超高温报警取消。

二、面板及操作

a) 测控状态：

本仪表开机后直接进入测控状态，也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态，可自动实现温湿度的测量、显示和控制，LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键，则进入参数设置状态。

在测控状态，仪表按“ZWS-5000-2W2S 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻，当最左边一位 LED 显示“P”时，由测控状态进入参数设置状态，这时，逐次按“设置”键，LED 循环显示：1-L、1-H、2-L、2-H、3-L、3-H、AA、Addr、bAUd、dATA 意义为：

1-L. 一湿度设定下限值	1-H. 一湿度设定上限值
2-L. 一加热器（负载 1）启动温度	2-H. 一加热器（负载 1）停止温度
3-L. 一通风机（负载 2）停止温度	3-H. 一通风机（负载 2）启动温度
AA. 一超高温定值	Addr. 一通讯地址
BAUd. 一波特率	dATA. 一校验方式

对以上 10 种值，用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置，并显示于 LED 的后两位。范围为：湿度设定下限值<湿度设定上限值

加热器启动温度<加热器停止温度<风机停止温度<风机启动温度


参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

c) 异常工作显示状态

装置具有传感器检测功能，当装置监测到温度，湿度测量不在合理范围(温度：-40~100℃，湿度：0~100%)，装置该温度或湿度显示 Err，同时装置会自动切换工作模式甩开异常传感器依靠正常传感器采集数据继续工作。

ZWS-5000-2W2S 型接线图：

10、ZWS-5000-2W2S型 (监控2路温度和2路湿度信号)



ZWS-5000-3W1S 型

一、工作原理

ZWS-5000-3W1S 型控制器带有两路温度传感器和一路湿度传感器,见 ZWS-5000-3W1S 型接线图,这里负载 1 用户需外接加热器,负载 2 需外接通风机,温湿度传感器检测到的温湿度信号被处理后,经 A/D 变换再送入微处理器进行逻辑判断和显示:

1、当湿度传感器检测到被检测环境湿度太大(大于等于设定的湿度上限值),有可能结露时,微处理器自动启动通风机(负载 2)增加通风,以破坏凝露形成的条件,从而达到保护设备的目的,当被检测环境湿度小于等于设定的湿度下限值时,通风机(负载 2)停止工作。

2、当三路温度传感器中任意一路温度传感器检测到被检测环境温度太高(大于等于设定的风机启动值),时,微处理器自动启动通风机(负载 2)降温,当三路温度均降至小于等于设定的风机停止值时,通风机(负载 2)停止工作。

3、如果以上两个负载 2 启动条件都满足,那么只有将温度和湿度都降到相应的低定值后风机才会停止。

4、当三路温度传感器中任意一路温度传感器检测到被检测环境温度太低(小于等于设定的加热器启动值),且三路温度中最高温度值小于等于设定的加热器(负载 1)停止温度-5℃时,微处理器自动启动加热器(负载 1)工作;当三路温度传感器中任意一路温度传感器检测到被检测环境温度大于等于设定的加热器停止值时,加热器(负载 1)停止工作。

5、当加热器(负载 1)故障工作时,面板上负载 1 指示灯和报警指示灯同时亮,断线报警(负载 3)启动,提醒用户及时排除负载 1 故障;当通风机(负载 2)故障工作时,面板上负载 2 指示灯和报警指示灯同时亮,断线报警(负载 3)启动,提醒用户及时排除负载 2 故障。

6、当任一测量温度大于超高温定值时,超高温报警(负载 4)启动。当超高温继电器闭合后,只有当温度降到设定的超高温值 2 度以下时,超高温报警取消。

二、面板及操作

a) 测控状态:

本仪表开机后直接进入测控状态,也可通过按“显示”键从参数设置状态转入测控状态。在此状态,可自动实现温湿度的测量、显示和控制,LED 巡检时显示内容与下面点亮的发光管指示内容相对应。若同时按下“▲”和“▼”键,则进入参数设置状态。

在测控状态,仪表按“ZWS-5000-3W1S 型工作原理”中所述进行显示和控制。

b) 参数设置状态

同时按下“▲”和“▼”键片刻,当最左边一位 LED 显示“P”时,由测控状态进入参数设置状态,这时逐次按“设置”键,LED 左一位循环显示: 1L、1H、2L、2H、3L、3H、A、—。意义为:

1L、湿度设定下限值

1H、湿度设定上限值

2L、加热器(负载 1)启动温度

2H、加热器(负载 1)停止温度

3L、通风机(负载 2)停止温度

3H、通风机(负载 2)启动温度

A、超高温报警值

—、通讯 ID 号

对以上 8 种值,用户可通过面板上“▲”键或“▼”键进行设置,并显示于 LED 的后两位。

范围为:湿度设定下限值<湿度设定上限值

加热器启动温度<加热器停止温度<风机停止温度<风机启动温度

其中每个值和比它大或小的值在设定的时候最少相差 3,且用户通过按键只能将该值调整到这个范围。

参数设置完毕，可按“显示”键退出到测控状态，若 20S 内无任何键按下，仪表在等待 20S 后将自动退出设置状态而回到测控状态。

ZWS-5000-3W1S 型接线图：

14、ZWS-5000-3W1S型 (监控3路温度和1路湿度信号)

